

NOTAS:

1 - DIMENSIONAMENTO DA ÁREA MÍNIMA DE INFILTRAÇÃO (PROF./AREA LATERAL) VER PROCEDIMENTOS NO MEMORIAL DESCRITIVO.
2 - PARA DIAMETRO DE ESCAVAÇÃO, OBSERVAR O DIAMETRO INTERNO LIVRE ACRESCIDO DA ESPESSURA DAS PAREDES INTERNAS.
3 - A PROFUNDIDADE DEVERA SER DETERMINADA A PARTIR DA COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE ENTRADA (Ø 100 mm).
4 - PARA ASSENTAMENTO DA BASE DE APOIO DA TAMPA (ANEL), DEVER SER OBSERVADA AS DIMENSÕES PROPOSTAS ACIMA.

FUNASA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO PARANÁ
DIESP - DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA

PROJETO
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR
PROJETO - SISTEMA DE TRATAMENTO
SUMIDOURO - PARA SOLO ARENOSO - TIPO 2

FL.N°/N°FL.
21

DATA	ESCALA:	VISTO:
FEV.2022	S/ESCALA	MSD2022