


Lista de Materiais			
Itens	Apoio Carbono		
	Colado 90°		
	2 1/2"	14	ps
	Tubo de aço carbono	161,22	m
	T4		
	2 1/2"	5	ps
	Bomba Hidráulica - Incêndio		
	Bomba Schneider		
	BC-21 RFP 2.10 CV	1	ps
	Cabo		
	Ferro solda pino d'água		
	65 mm	1	ps
	Ferro maleável classe 10		
	Curva macho - fêmea		
	2 1/2"	1	ps
	Nípe duplo	1	ps
	2 1/2"	1	ps
	Incêndio		
	Adaptador storz - rosca interna	6	ps
	2 1/2"		
	Caixa para abrigo de mangueiras	70 x 50 x 25 cm	5
	Chave para conexão de mangueira tipo rosca - pino		2
	Quilha - 1 1/2" x 2 1/2"		3
	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido		
	Quilha - 1 1/2" x 1 1/2"		
	Enguicho jato sólido		
	2 1/2" 13 mm	5	ps
1 1/2" 30 m			
2 1/2" 30 m	5	ps	
Nípe paralelo em ferro maleável			
2 1/2"	1	ps	
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão			
2 1/2" x 1 1/2"	2	ps	
Registo de gaveta com haste ascendente de bronze			
2 1/2"	1	ps	
Registo globo			
2 1/2" 45°	5	ps	
Templão cego com conector tipo storz			
2 1/2"	5	ps	
Templão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar (70x50) cm	1	ps	



Legenda Detalhada		
Bomba Hidráulica - Incêndio		
Bomba Schneider		
BC-21 RFP 2.10 CV	1	ps
Hidrante - mangueira 1 1/2 - 30m		
Incêndio		
Adaptador storz - rosca interna	2 1/2"	1 ps
Caixa para abrigo de mangueiras	70 x 50 x 25 cm	1 ps
Chave para conexão de mangote tipo rosca - pino		1 ps
Dupla - 1 1/2" x 2 1/2"		1 ps
Enguicho jato sólido	1 1/2" 13 mm	1 ps
Mangueiras	1 1/2" 30 m	1 ps
Nípe paralelo em ferro maleável	2 1/2"	1 ps
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão	2 1/2" x 1 1/2"	1 ps
Registo globo	2 1/2" 45°	1 ps
Templão cego com conector tipo storz	1 1/2"	1 ps
Hidrante - mangueira 2 1/2 - 30m		
Incêndio		
Adaptador storz - rosca interna	2 1/2"	1 ps
Caixa para abrigo de mangueiras	70 x 50 x 25 cm	1 ps
Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido		1 ps
Dupla - 1 1/2" x 1 1/2"		1 ps
Enguicho jato sólido	2 1/2" 13 mm	1 ps
Mangueiras	2 1/2" 30 m	1 ps
Nípe paralelo em ferro maleável	2 1/2"	1 ps
Registo globo	2 1/2" 45°	1 ps
Templão cego com conector tipo storz	2 1/2"	1 ps
Hidrante de recalque de passeio		
Ferro maleável classe 10		
Curva macho - fêmea	2 1/2"	1 ps
Nípe duplo	2 1/2"	1 ps
Incêndio		
Adaptador storz - rosca interna	2 1/2"	1 ps
Registo de gaveta com haste ascendente de bronze		1 ps
2 1/2"		1 ps
Templão cego com conector tipo storz		1 ps
Templão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar		1 ps
(70x50) cm		

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSOP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	n° do PSOP
Obras/Endereço		
ESCOLAS MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR E COLÉGIO ESTADUAL DR. JOÃO FERREIRA NEVES RUA XV DE NOVEMBRO, ESQUINA COM A RUA PRINCESA ISABEL – PALMITAL –PR		
Área	Ocupação	PARA USO DO CBMPR
3.104,44 m2	E1	
Prancha	Conteúdo da Prancha	
04/04	<input checked="" type="checkbox"/> Isométrico Hidrante	
Proprietário	MUNICÍPIO DE PALMITAL CNPJ: 75.880.528/0001-82	
Escala	Responsável Técnico	Data
Indicada	Dorian Aurélio Dutra Arquiteto e Urbanista – CAU – PR A189080-8	Fevereiro / 2021